

Vysvetlenie súťažných podkladov č.1

podľa § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov organizácie: Trnavský samosprávny kraj
Sídlo organizácie: Starohájska 10, 917 01 Trnava
IČO: 37 836 901

Identifikácia verejného obstarávania:

Názov zákazky: **„Reklamné tabule pre účely cezhraničných projektov CYKLO JMK+TTSK, Kultúra a príroda na Zelenom páse, Clean Mobility, Milling“**

Použitý postup: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO

Otázky – odpoveď:

1. Aké sú miesta osadenia konštrukcií? Ide hlavne o podlažie (hlina/pole, nejaké kamenné podlažie a pod.), aby sme vedeli, čo a aké náradie/mechanizmus treba pri výkope.

Miestom osadenia bude vzdušná strana ochrannej hrádze rieky Morava – podlažie je štrkodrva.

2. Nejdú v mieste výkopu nejaké inžinierske siete?

V zmysle projektových dokumentácií nepredpokladáme výskyt inžinierskych sietí.

3. Je nutné aby bola spodná hrana 3m vysoko? Pri takejto vysokej konštrukcii treba veľký výkop cca 2,5-3m³ a tým pádom 3 m³ betónu,

hlavne pri pološke, kde tabuľa vo veľkosti 1500x2500mm bude po výške. Celá konštrukcia je v tom prípade od zeme 5,5m a do zeme by mala ísť cca 1,2m, to je spolu 6,7m výška nosnej nohy, tu už treba aj hydraulickú ruku/žeriav.

Výšku treba dodržať.

4. Možnosť troch ukotvení do zeme pre tabuľu 3000x1500mm je nutná? V tomto prípade by mala stačiť 2x 140mm I profil.

Ukotvenie je potrebné zrealizovať v zmysle technickej špecifikácie.

5. Ide dočasná informačná tabuľa v Galante na stenu? Ak áno v akej výške + aká je skladba steny.

Je potrebné dočasnú informačnú tabuľu len dodať, bez osadenia.

Vzhľadom na to, že nedochádza k zmene podmienok výzvy, lehota na predkladanie ponúk do 08.11.2021 do 11:00 hod. zostáva nezmenená.